

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Štefánikova 308-313

PSC, obec: 50011 Hradec Králové

K.ú., parcelní č.: Třebeš, st.836

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztázná plocha: 10815,0 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)

Mimořádně
úsporná

A

50

Velmi
úsporná

B

74

Úsporná

C

99

Méně úsporná

D

143

Nehospodárná

E

186

Velmi
nehospodárná

F

229

Mimořádně
nehospodárná

G

B
70


Požadavky pro změnu
dokončené budovy

jsou SPLNĚNY

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Účinná SZTE s OZE < 80% - 705,6 (94 %)
- Elektřina - 47,0 (6 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
prostupu tepla budovy

0,42 W/(m².K)

C



Měrná potřeba tepla
na vytápění

31 kWh/(m².rok)



Celková dodaná energie

70 kWh/(m².rok)

C



Vytápění

40 kWh/(m².rok)

C



Chlazení

-



Nucené větrání

-



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

25 kWh/(m².rok)

C



Osvětlení

4 kWh/(m².rok)

D

Energetický specialista: Ing. Jan Salava

Osvědčení č.: 0372

Kontakt: jansalava@volny.cz

Ev. č. průkazu: 509908.4

Vyhotoveno dne: 17.03.2024

Podpis:

